

Wasseraufbereitung

Plymouth, Großbritannien

Kunde MVV Umwelt O&M GmbH

System Plymouth EfW CHP Plant

Daten

3 x 17 m³/h vollentsalztes Zusatzwasser
gemäß VGB-M 407G.

Als Rohwasser wird Stadtwasser und das
Kondensat eines benachbarten Marine-
stützpunktes aufbereitet.



Lieferumfang

- 2 Aktivkohlefilter
- 3 Kationenaustauscher
- 2 CO₂-Rieseler
- 3 Anionenaustauscher
- 3 Mischbetaustauscher
- VE-Wasserbehälter
- Neutralisationsbehälter
- Schaltschrank mit redundanter S7-400H inkl. Steuerungssoftware

Leistungen Grünbeck

EPC-Vertrag: Engineering,
Beschaffung, mechanische und
elektrische Montage und Inbe-
triebnahme